



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по
Владимирской области

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

Предписание
об устранении выявленных нарушений
обязательных требований

№ 33240041000116171080 Управление Роспотребнадзора
по Владимирской области « 05 » 12 2024 г.
(место выдачи предписания)

Мною, ведущим специалистом-экспертом отдела санитарного надзора
Череменской Наталией Валентиновной
(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении профилактического визита в отношении Муниципального
бюджетного дошкольного образовательного учреждения г. Владимира «Центр развития
ребенка - детский сад № 81», ИНН 3329023906, ОГРН 1023303352269.

(указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

1) п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»:

- на пищеблоке краска отслоилась над зоной хранения кухонной посуды, отсутствуют
фрагменты плитки;
- в группе № 3 отслоение краски на стене в санузле;
- в группе № 5 следы протекания на потолке, отслоение краски на стенах в игровом
помещении, следы протекания на потолке в санузле;
- в физкультурном зале на стенах обнаружены следы протеканий;
- следы протеканий в коридоре.

2) п. 2.7.4. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»:

- на пищеблоке не работает система приточно-вытяжной вентиляции.

3) Таблица 6.18 «Минимальный перечень оборудования производственных помещений
столовых образовательных организаций и базовых предприятий питания» СанПиН
1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и
(или) безвредности для человека факторов среды обитания»:

- на пищеблоке отсутствует мойка для вторичной обработки овощей.

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

1. Устранить дефекты стен, потолков в помещениях детского сада до 01.09.2025 г.
2. Обеспечить работоспособность системы приточно-вытяжной вентиляции до 01.09.2025
3. Установить мойку для вторичной обработки овощей до 01.09.2025 г.

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Владимира «Центр развития ребенка - детский сад № 81», г. Владимир, ул. Спасская, д. 6
наименование и адрес место нахождения контролируемого лица

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в Управление Роспотребнадзора по Владимирской области по адресу: г.Владимир, ул.Офицерская, д.20 тел./факс 54-07-92 заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом п.1 - п. 3 в срок до «15».09.2025 г. с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Ведущий специалист-эксперт отдела
санитарного надзора

(должность лица, составившего
предписание)


(подпись)

Н.В.Череменская

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) «05» 12. 2024 г.


(подпись)

Е.А. Лаврова

(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу: 600000, г. Владимир, ул. Спасская, д. 6